



Zdravotní ústav se sídlem v Brně, Gorkého 6 602 00 Brno

KRAFTING, spol. s r.o.
Nad Bořislavkou 28
160 00 Praha 6 - Vokovice

Značka : 102 B/ 2007

Vyřizuje : RNDr.Vavřínová
tel.: 543 423 315

Brno 15.10.2007

VÝSLEDNÉ ZHODNOCENÍ VÝROBKŮ PŘÍCHÁZEJÍCÍCH DO PŘÍMÉHO STYKU S PITNOU VODOU

V souladu s § 5 zákona č. 258 /2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví, v platném znění, jste požádali o ověření zdravotní nezávadnosti Magnetické úpravny vody KRAFTING DN 15-80 materiálová varianta NMs a NSn, od výrobce KRAFTING, s.r.o., Nad Bořislavkou 28/357, 160 00 Praha 6. Jedná se o zařízení na úpravu pitné vody v místě spotřeby. Zařízení je určeno k zamezení vzniku vodního kamene.

Materiály použité pro kompletaci magnetické úpravny, přicházející do styku s pitnou vodou :

- Mosaz CW 617N bez povrchové úpravy - víčko komory
- Pocínovaná mosaz CW 617N - víčko komory
- Nerez ocel AISI 304 - tělo komory
- Nerez ocel AISI 316 L - tělo komory
- Ultravysokomolekulární polyetylen - rozpěrky
- Anizotropní ferit - magnety
- NBR 70 - těsnící O - kroužky
- Tmel LUKOPREN S 6410 silikonový, jednosložkový, černý

Na základě předložených dokladů, provedených výluhových testů a ověření zařízení jako celku funkční zkouškou, lze po celkovém zhodnocení získaných výsledků konstatovat, že **Magnetická úpravna vody KRAFTING DN 15-80 materiálová varianta NMs a NSn, od výrobce KRAFTING, s.r.o., Nad Bořislavkou 28/357, 160 00 Praha 6, splňuje požadavky Vyhlášky č.409/2005 Sb., o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku s pitnou vodou a na úpravu vody za předpokladu, že v návodu pro spotřebitele bude uvedeno :**

- Po osmihodinové a delší stagnaci vodu před použitím odtočit tak, aby část vody stojící v přístroji na úpravu vody nebyla spotřebitelem použita

Tento závěr se vztahuje pouze výrobky materiálově a funkčně shodné se vzorky dodanými k posouzení.

Příloha :

1. Autorizovaný protokol č. 8578 - 8589 / 2007, 8575 – 8577/2007 a 9345 – 9347/ 2007 vydaný ZÚ se sídlem v Brně
2. Zkušební protokol č. 472102209 včetně hodnocení vydané ITC, a.s., Zlín
3. Certifikát vydaný MARCEGAGLIA, S.p.A. dne 20.12.2004
4. Posouzení zdravotní nezávadnosti 102A/2007

Zdravotní ústav se sídlem v Brně
Gorkého 6, 602 00 Brno
Ředitel

RNDr. B. Pokorný, CSc.
ředitel Zdravotního ústavu se sídlem v Brně